

## Herstellereklärung zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft

der Firma : Thermostrom Energietechnik GmbH  
mit Sitz in: A-4407 Steyr-Dietachdorf, Ennser Strasse 91-93  
(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel Typ \_\_\_\_\_  
hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer  
4, 5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von.....kW  
und einen Kesselwirkungsgrad von .....%

Der handbeschickte Heizkessel Typ Turbotec 50L / lambda control  
hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer  
4, 5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von.....50.....kW  
und einen Kesselwirkungsgrad von .....89,9.....%

### Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O<sub>2</sub> im Abgas im Normzustand)  
werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid bei Nennwärmeleistung.....250.....mg/m<sup>3</sup>, (max. 250 bzw 500 bei handb.)

Kohlenmonoxid bei Teillast.....mg/m<sup>3</sup>, (max. 500 bzw 250 bei Eins.v.8)  
30% der Nennwärmeleistung

staubförmige bei Nennwärmeleistung.....15.....mg/m<sup>3</sup>. (max. 50 mg.m<sup>3</sup>)

Diese Angaben können durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Unterschrift

*W. Linder Kowald*

Firmenstempel  
5.2.2004

**thermostrom**

Energietechnik Gesellschaft mbH.  
Ennser Straße 91, 4407 Steyr

Tel. 0 72 52 / 38 2 71, Fax 38 27 325